

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBKİ WODYLokalizacja: BIAŁYSTOK - DW 678.

Nr otworu		P2
Głębokość pobrania [m]		4,60
Mętność	mg/l SiO ₂	20
Barwa	mg/l Pt	15
Zapach		Z1R
Odczyn pH		7,3
H ₂ S	mg/l	nw
CO ₂ wolny	mg/l	13,2
CO ₂ agresywny	mg/l	nw
Twardość przem.	mval/l	4,4
Twardość przem.	⁰ n	12,3
Chlorki	mg/l	40,0
Siarczany	mg/l	nw
Twardość ogólna	mval/l	5,5
Wapń	mg/l	82,2
Magnez	mg/l	17,0
Amoniak	mg/l	0,18

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.