

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ PRÓBKİ WODY

Lokalizacja: BIAŁYSTOK - DW 678.

Nr otworu		OM 1-3
Głębokość pobrania [m]		1,50
Mętność	mg/l SiO ₂	10
Barwa	mg/l Pt	10
Zapach		Z1R
Odczyn pH		7,0
H ₂ S	mg/l	nw
CO ₂ wolny	mg/l	22,0
CO ₂ agresywny	mg/l	nw
Twardość przem.	mval/l	8,4
Twardość przem.	⁰ n	23,5
Chlorki	mg/l	20,0
Siarczany	mg/l	nw
Twardość ogólna	mval/l	9,5
Wapń	mg/l	142,3
Magnez	mg/l	29,2
Amoniak	mg/l	nw

Skrót orzeczenia wg PN – EN 206-1:

Środowisko wodne nie wykazuje własności agresywnych w stosunku do betonu.