
Powiat Siemiatycze
Gmina Perlejewo
obręb Olszewo
Proj. złącze zintegrowane z układem pomiarowo-rozliczeniowym (granica stron) dla oświetlenia skrzyżowania (szafa ośw. 5SO) Zasilanie złącza z pola rozdzielnicy stacyjnej istn. stacji 3-0641 "Olszewo" wg projektu PGE Dystrubucja SA
Linia zalicznikowa zasilająca szafę oświetleniową 5SO - proj. YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2; L=181(196)m
Linia zalicznikowa zasilająca pomiar kontrolny - proj. YAKXS 0,6/1kV 4x35mm2; L=381(400)m
Obwód oświetleniowy nr 2 z szafy 5SO - proj. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2; L=200(235)m
5SO (km 37+559) - proj. szafa oświetleniowa (3,3kW) do zasilania oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu DW690 z drogą powiatową 1724B i 2100B Żale - Perlejewo
istn. stacja 3-641 "Olszewo" STSs 20/100
proj. 6/2 10m/1,0m 100W
proj. 5/2 10m/1,0m 100W
proj. 4/2 10m/1,0m 100W
proj. 3/2 10m/1,0m 100W
proj. 2/2 10m/2,0m 100W
proj. 1/2 10m/2,0m 100W
proj. 1/1 10m/2,0m 100W
proj. 2/1 10m/1,0m 100W
proj. 3/1 10m/1,0m 100W
proj. 3,1/2 10m/1,0m 100W
proj. 4/1 10m/1,5m 100W
proj. 5/1 10m/2,5m 100W
proj. 6/1 10m/2,5m 100W
proj. 7/1 10m/1,0m 100W
proj. 7,1/1 10m/1,0m 100W
proj. 8/1 10m/1,0m 100W
proj. 9/1 10m/1,0m 100W
proj. 10/1 10m/1,0m 100W
Obwód oświetleniowy nr 1 z szafy 5SO - proj. YAKXS 0,6/1kV 4x25mm2; L=296(351)m
Powiat Siemiatycze
Gmina Grodzisk
obręb Żale
obręb Tworogi Wypychy
Powiat Siemiatycze
Gmina Perlejewo
TWAROGI MAŁOWY
PERLEJEWO
Projektowana zatoka autobusowa km 37+622,73
Projektowana zatoka autobusowa km 37+622,23
Projektowana zatoka autobusowa km 37+622,23
Projektowana zatoka autobusowa km 37+622,73