ISTNIEJACY SŁUP 39/2 P E10/6,3 Z OPRAWĄ DO LIKWIDACJI

ISTNIEJACY SŁUP 39/3 P E10/6,3 Z OPRAWĄ DO LIKWIDACJI

ISTNIEJĄCA STACJĘ SŁUPOWĄ RE11 -1410 - ROZBUDOWAĆ O PODEJŚCIE KABLOWE Z OGRANICZNIKAMI PRZEPIEC P LSR LUB HTV

DEMONTAŻ ISTNIEJACEGO SŁUPA WIROWEGO E12/12 SN Z ODŁ. NR 11-2130

PROJEKTOWANY 3xXRUHAKXs 1x70/25mm2 12/20

ISTNIEJĄCY SŁUP 39/4 KOŃCOWY E10,5/6
ZASIL. AsXSn2x25 I OPRAWĄ DO LIKWIDACJI

PROJ. KABEL YAKXS 4x120

WYMIANA SŁUPA PRZELOT. NN ŻN 12/200
NA E10,5/10 Z GŁOWICA KABLOWĄ
I OGRANICZNIKAMIO PRZEPIĘC MIN. 0,5 kV/5 kA.

PROJ. .KABEL YAKXS 4x120

ISTNIEJĄCY SŁUP A-OWY NAROŻNY ŻN/200 NN DO LIKWIDACJI
Z GNIAZDEM BOCIANIM NA PLATFORMIE DO PRZENIESIONIA
NA NOWY SŁUP NR 29 PO OKRESIE ZASIEDLENIA.

WYMIANA SŁUPA PRZELOT. NN ŻN 12/200
NA E10,5/10 Z GŁOWICA KABLOWĄ
I OGRANICZNIKAMIO PRZEPIĘC MIN. 0,5 kV/5 kA.

PROJEKTOWANY 3xXRUHAKXs 1x70/25mm2 12/20

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZELOTOWEGO SŁUPA WIROWEGO SN
E12/12 NA SŁUP KRAŃCOWY Z PODEJSCIEM KABLOWYM
OGRANICZNIKAMI PRZEPIEC LSR lub HTV, ROZŁĄCZNIKIEM
24 kV/400 A nr 11-2130 Z NAPĘDEM NIEOBROTOWYM
I IZOLATORAMII ODCIĄGOWYMI

ISTNIEJACA LINIA NAPOWIETRZNA 15 kV 3xAFL
W UKŁADZIE TRÓJKATNYM

UKŁAD SIECI TN-C

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

M1 projektowana muła SN 3x XRUHAKXS 1x120 / 25

M2 projektowana muła nn do kabla YAKXS 4x120

element do likwidacji

projektowany słup nn

projektowany słup SN

160/2 – 20 m
160 – 20 m
osłona HDPE 160 o długości 20m (160/2 – osłona dwudzielna)

110/2 – 20 m
110 – 20 m
osłona HDPE 110 o długości 20m (110/2 – osłona dwudzielna)

LINIE PROJEKTOWANE

kabel nn YAKXS 4x120

kabel SN 3x XRUHAKXS 1x120 / 25

PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ProjEKAt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

LAFRENTZ

**LAFRENTZ-POLSKA sp. z o.o.**
ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

**Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – odcinek I od km 0+000 do km 8+462**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stadium | *Projekt budowlany* | | |
| Branża | *elektroenergetyczna* | | *Skala rysunku 1:500* |
| Tytuł rysunku | *ROZWIĄZANIE KOLIZJI KA-25 do KA-26B - km 1+040* | | |
| Wykonawca | Numer rysunku | *EKA - 7* Numer arkusza *1* | Data opracowania *2016-03* |

**Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**
ul. Elewatorska 6a, 15-620 Białystok

| Funkcja | Imię, nazwisko | Branża | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Ryszard Subocz | Energetyka | 143/DOŚ/07 | Uprawnienia do projEKAtowania bez ograniczeń w specjalności eIEKAtroenergetycznej | |
| Sprawdzający | mgr inż. Bartłomiej Bazylczyk | Energetyka | 134/DOŚ/11 | Uprawnienia do projEKAtowania bez ograniczeń w specjalności eIEKAtroenergetycznej | |
| Asystent Projektanta | mgr inż. Jarosław Knefel | Energetyka | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Inwestor | | | | | |