SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETOWEJ Ø 1500mm





1.Podsypka piaskowa gr 10 cm

2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm

3.Dennica z kinetą monolityczną
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
-kinety wg rys.szczegółowego

4.Przejścia szczelne systemowe
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w ścianie dennicy lub gniazda na rurę z uszczelką na bosym końcu.

5.Połączenie elementów studni przy pomocy uszczelki gumowej i pasty poślizgowej

6.Kręgi betonowe wibroprasowane.

7.Szerokie (podwójne) szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane w zakładzie prefabrykacji.
Układ stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcję stopnia stanowi rdzeń stalowy w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa odciążająca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w kształcie pierścienia odciążającego i pokrywy, alternatywnie pokrywa+pierścień odciążający

9.Pierścienie prefabrykowane regulacyjne z uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10.Właz żeliwny D400 bezzawiasowy

11.Opcjonalna izolacja elementów betonowch, przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

12. Podbudowa z betonu B15 wys.20 cm zdylatować ze ścianą studni

UWAGA:
Elementy betonowe wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2002.
Klasa betonu C40/50, wodoszczelność W8, mrozoodporność F150, nasiąkliwość do 5%.

KOMI - *Zdzisław Kozikowski*
15 - 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 415
tel./fax 85 74 20 117 email: biurokomi@gmail.com

SKALA:	NAZWA RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
-	SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ Ø 1500mm			B/3
OBIEKT:	Miasto Sokółka			DATA: 07.2017r
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS
SANITARNA	mgr inż. **Barbara Budnik** PDL/0033/POOS/03 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych		mgr inż. **Marta Walczyńska** PDL/0142/POOS/13 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	
			Marek Baranowski BU/103/76, BL/203/75, BI/373/89 w spec. instal.- inżynieryjnej w zakresie sieci i instal. sanitarnych	